大台北區瓦斯股份有限公司瓦斯槽之保養與維護表

114 年 12 月份

項次	工作事項及工作次數	檢查結果						備註
		成功基地球槽						
		NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	
1	瓦斯槽底部之排放閥每月打開一次，以排除其凝結水。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	
2	伸縮管閥、考克及露出之配管，每月施行全面檢查其外表，並確認是否有異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	
3	緊急遮斷閥每月施行一次作動檢查。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	
4	壓力警報裝置每年施行一次作動測試校正。	114 年 12 月檢查作動正常。	114 年 12 月檢查作動正常。	114 年 12 月檢查作動正常。	114 年 12 月檢查作動正常。	114 年 12 月檢查作動正常。	114 年 12 月檢查作動正常。	
5	所有安全閥，每月檢查一次確認其是否異常。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	
6	指示壓力計每月檢查一次。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	
7	瓦斯槽之塗裝狀況，每月檢查一次。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	
8	瓦斯槽基礎之不平衡、下陷及支柱之彎曲情形，須每半年檢查一次，但遇颱風、地震等天災則隨即實施詳細檢查。	12 月 29 日檢查基礎、支柱均正常。	12 月 29 日檢查基礎、支柱均正常。	12 月 29 日檢查基礎、支柱均正常。	12 月 29 日檢查基礎、支柱均正常。	12 月 29 日檢查基礎、支柱均正常。	12 月 29 日檢查基礎、支柱均正常。	
9	槽頂避雷針裝置每月一次，確認其是否異樣。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	12 月 31 日檢查並無異狀。	
10	瓦斯槽消防設備檢查，每一個月檢查一次。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	12 月 30 日檢查並無異狀。	